

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GN.6640.1.982.2015
geodezyjnej	
Miejscowość	ROSZKOWO
Jednostka	302805_5
evidencyjna	SKOKI - OB. WIEJSKI
Obrobę ewidencyjny	0020
Numer działki	ROSZKOWO
Powierzchnia (ha)	76/2
Skala mapy (powiększenie z 1:1000)	0.5558
Nazwa układu współrzędnych	1: 500
"Kronsztadt"	"Kronsztadt"
Sekcja	413.144.112 i 114
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	10.06.2015
Stan na dzień	
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie sprawdzono
Kontur użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytutach branżowych	
Wykazane na niniejszej mapie granice działki są granicami prawnymi	
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Kęsimiś Wojciech (nr rej. 10782) 62-085 Skoki, ul. B. Głowackiego 7 tel. 607 068 165 NIP 784-145-22-99 REGON 53063456	
Nazwa wykonawcy Geodeta i prawny	

Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WĄGROWIECKI

P 3028 2015 991

(identyfikator ewidencji materiału zasobu operatu technicznego)

3 0 CZE 2015

(data wpisania operatu technicznego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Z up. STAROSTY

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej przez właściwy organ)

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- UWAGI:
- Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr OD5ZR6/1285/2015 z dnia 29.06.2015 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Region Dystrybucji Gniezno.
 - Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powłokawczą linii wrlen wykonac uprawniony geodeta.
 - Linie kablowa nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podłożu płaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 - Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane nomą zapasy kablów.
 - Przy układaniu kabli zachować normalywne odległości izolacyjne między isniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
 - W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
 - Linie kablowa nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN0,4kV i opisem technicznym.
 - Wszelkie przepusty kablów należy uszczelnic przed przedostawianiem się wody.
 - Prace w pobliżu drzew prowadzić różnie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Legenda:

- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² - 1(14)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 350(401)m
- Proj. słup oświetleniowy, słabowy 7m, ośniskątny, ocynkowany, wysięgnik o wysokości 1m oraz wysięgu 1,5m i kącie nachylenia 10°, fundament, oprawa sodowa 100W
- Proj. słup oświetleniowy, słabowy 10m, ośniskątny, ocynkowany, wysięgnik 3-ramienny 120° i kącie nachylenia 10°, fundament, 3xoprawa sodowa 100W
- Proj. przedsić pod drogą typu AROT SRS 75
- Proj. rura osłonowa typu AROT DVK 75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO

Investor:	Gmina Skoki
Objekt:	Przebudowa drogi związana z poprawa parametrów technicznych związanych z oświetleniem drogi w miejscowości Roszkowo dz. 57/1, 76/2, 76/1, 77, 92/10/3, 92/10/6, 189/2, 189/2 gmina Skoki
Adres:	ul. Cieszkowicza 11, 62-085 Skoki
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP0147POOE08
Sprawił:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP0190PW0E09
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe, szafka oświetleniowa SO
Branta:	Elektrownia PB
Skala:	1:500
Data:	15 sierpień 2015

