

Protokół Nr 28/ 2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 11 października 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- **Dyrektor Przedszkola Samorządowe w Skokach Małgorzata Futro,**
- **Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Artur Nowakowski.**

Protokolant : Katarzyna Przybysz

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrole wydatków na modernizację budynku przedszkola w 2019 r.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
 - Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Stanisław Janecko - członek komisji.
 - Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
 - Andrzej Surdyk - członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu r.
4. **Temat kontroli:**
Kontrole wydatków na modernizację budynku przedszkola w 2019 r .
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
 - **Dyrektor Przedszkola Samorządowe w Skokach,**
6. **Wyjaśnień udzielił:**
 - **Dyrektor Przedszkola Samorządowe w Skokach Małgorzata Futro,**
 - **Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Artur Nowakowski.**
7. **Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:**
 - 1). Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami, na podstawie których przeprowadziła kontrolę , tj. :
 - informacją Dyrektora Przedszkola Samorządowego o wydatkach związanych z modernizacją budynku przedszkola w 2019 r.,
 - oraz
 - fakturami:

Lp.	Nazwa usługi towaru	Sprzedawca	Data dokumentu	Numer faktury	Wartość
1.	Opracowanie projektu oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego na drogach wraz z kosztorysem. Opracowanie projektu systemu oddymiania dwóch klatek schodowych wraz z kosztorysem inwestorski	PMS Przemysław Praczyk	31.10.2019	FS /19/10/3	11 685,00 zł
2.	Opracowanie ekspertyzy p.poż. dla budynku Przedszkola	Tel-Poż -system Iskra -Instal” PPHU Ryszard Rakower Iner - Poż Zakład Usług Pożarniczych	22.07.2019	FS/19/7/18	7 995,00 zł
3.	Zakup gaśnicy proszkowych oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych	Zakład Usługowo -Handlowy "SUPOMAN"	02.10.2019	115/19	850,00 zł
4.	Przewody, kanały elektroinstalacyjne	Kaczmarek Electric S. A.	12.12.2019	FAS/2019/12/0 113/117	22 586 zł
5.	Różne artykuły	Kaczmarek Electric S. A.	23.12.2019	FAS/2019/12/0 343/117	35182,94 zł
6.	Rozbudowa sieci internetowej	Zakład Instalacji Elektrycznych Tomasz Wojtkowiak	30.08.2019	059/2019	11 768,31 zł.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. 2017 poz. 1642 i 2445). Ww. rozporządzenie wyznaczyło czas na dostosowanie się do wymagań do 31 sierpnia 2022 r. Dodatkowo w dniu 30 marca 2018 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu po przeprowadzonej kontroli budynku przedszkola nakazał w budynku zbudować klatkę schodową do klasy odporności ogniowej REI 60 oraz zamknąć tą klatkę na każdej kondygnacji drzwiami EI30, jak również wyposażić ją w urządzenia oddymiające, w sposób zapewniający wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy dwóch kierunkach ewakuacji. Wyznaczając termin realizacji zaleceń na dzień 30 sierpnia 2019 r.

W pierwszej kolejności wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku przedszkola samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach. Na podstawie ekspertyzy oraz projektu zakupiono materiał na realizację inwestycji modernizacji budynku przedszkola. Koszt modernizacji budynku przedszkola, polegającej na zabudowie klatek schodowych do klasy odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięciu klatki

schodowej na każdej kondygnacji/wyposażenie w urządzenia oddymiające wyniósł **78.124,34 zł**. W związku z czym w 2019 r. wykonano:

a) dokumentacja projektu przebudowy za kwotę 19 680,00 zł

- opracowanie projektu oświetlenia awaryjnoewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych/ projektu systemu oddymiania 2- klatek schodowych, koszt **11 685, 00 zł**
- opracowanie ekspertyzy ppoż. dla budynku p-ta, koszt **7 995,00**

b) zakup materiałów: 58 444,34 zł.

przewód TELE" 510265, kanał nPL-10261/ centrala oddymiania/ zestawy napędowe/ okna NSHEV/ gniazda czujek/ wew. ostrzeg. póź. sygn. akust. optycz. przewody HTKSHekw 4x2x08, HDGs 3x2/5/YnTKSYekw 1x2x08, gaśnice 7 szt.

Rozbudowa sieci internetowej – w pokoju nauczycielskim/ w salach dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć wynikających z organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w celu wykorzystania tablic interaktywnych, stworzenie nauczycielom warunków pracy na terenie placówki. Rozbudowa sieci internetowej kosztowała 11.768,31 zł.

8. Wnioski i podsumowanie

Komisja dokonała kontroli wydatków w 2019 r. dokonanych na modernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach. Według oceny członków Komisji komisja nie wykazała uchybień. Zadanie inwestycyjne została zakończona w 2020 r., a koszt związane z inwestycją w 2019 r. dotyczy zakupu możliwych materiałów na planowaną inwestycję oraz wykonania rozbudowy sieci internetowej. Zapytanie ofertowe na Modernizację budynku przedszkola przeprowadziła Gmina Skoki w 2020 r. Inwestycja dostosowała budynek przedszkola do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.

Ad. 3

Na powyższy ustalenia zakończono prace komisji.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia *31.01.2021* r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajska –
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk –

Pouczenie;

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli

i jej wyników.

DYREKTOR

31.01.2021

Małgorzata Futo
Małgorzata Futo

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy