

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych 61 856 28-50
- PPS w Poznaniu 61 856 28-51
- fax 61 853-18-49
- e-mail psse.poznan@pis.gov.pl
- Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego 61 856 28 85
- fax Oddziału
- e-mail Oddziału nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

11-JC
2012-09-12

Regionalna Cytel

APLIKACJA
DATA 12.09.2012

WYCHODZĄCY
DATA

1. 2012.09.12

ul. Sieroka 10
61-771 Poznań
skr. pocztowa 53
<http://psse-poznan.pl>

NS2-72-163(1)/12

OPINIA SANITARNĄ

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-II.4210.24.2012.JC z dnia 21.08.12r. (wpł. 23.08.12r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pt. „Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II”

Inwestor: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE:

W dniu 13.09.10r. wpłynął do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak RDOŚ-30-00.II-66191-46/10/jc z dnia 09.09.10r. w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt. „Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II”. Dnia 27.09.10r. opinią sanitarną znak NS2-72-213/10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 12.11.2010r. została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-30-00.II-66191-46/10/jc.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu dnia 23.08.12r. zwrócił się ponownie do tut. Organu z wnioskiem znak WOO-II.4210.24.2012.JC z dnia 21.08.12r. dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji w związku ze zmianą wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zmiany obejmują zakres robót wyłącznie na terenie gminy Czerwonak.

Z analizy całości akt sprawy wynika, że:

1. Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397).

2. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przechodzić przez działki posiadające status terenów

przez działkę nr 7/1 pod linia kolejową Poznań Wsch. - Skandawa - odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Gnieźnieńskiej w Pobiedziskach.

NA TABLICY INFORMACYJNEJ

Urzędu Miasta Poznania

wywieśzono dnia 27.09.2012r.

zdjęto dnia

- przez działkę nr 17 - 2 odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przez działkę nr 23 odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Czerwonaku.
- 3. Całość inwestycji obejmuje swoim zadaniem 4 gminy: Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina oraz Skoki. Gminy te należą do 2 aglomeracji: aglomeracji Murowana Goślina oraz aglomeracji Poznań. W ramach projektu w poszczególnych gminach zostanie wykonana sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami, przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągi tłoczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zaprojektowane zostały kanały o następujących średnicach i długościach:
 - w gminie Czerwonak:
 - Promnice: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 460m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 160m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Bolechówko: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200mm i długości ok. 150m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150mm i długości ok. 30m
 - Bolechowo Osiedle: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200mm i długości ok. 300m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150mm i długości ok. 120m, rurociągi tłoczne o średnicy 80mm i długości ok. 80m, oraz 1 przepompownia ścieków
 - Potasze: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200mm i długości ok. 2800m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150mm i długości ok. 552m, rurociągi tłoczne o średnicy 80mm i długości ok. 165m oraz 2 przepompownie ścieków
 - Miękowo, Miętówko: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 2380m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 200m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Czerwonak: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200mm i długości ok. 1400m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150mm i długości ok. 390m, rurociągi tłoczne o średnicy 80mm i długości ok. 850m oraz 5 przepompownie ścieków
 - Koziegłowy: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 1030m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150mm i długości ok. 390m, rurociągi tłoczne o średnicy 80mm i długości ok. 850m oraz 1 przepompownia ścieków
 - w gminie Murowana Goślina:
 - Uchońówo: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 708m
 - Mściżewo: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 1200m
 - Murowana Goślina: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 640m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 379m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Rakownia: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 4450m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 380m oraz 2 przepompownie ścieków
 - Łopuchówko, Głębocko, Boguszewo: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 300m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 2750m oraz 2 przepompownie ścieków oraz likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Łopuchówku
 - Kamińsko: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 3100m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 300m oraz 3 przepompownie ścieków
 - w gminie Skoki:
 - Roscinno: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 2800m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 1970m oraz 3 przepompownie ścieków
 - Roszkowo: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 1000m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 300m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Roszkówko: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 700m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 350m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Skoki: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 1550m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 1260m oraz 3 przepompownie ścieków
 - Potrzanowo: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 32600m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 450m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Rakojady: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 20m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 1500m oraz 1 przepompownia ścieków oraz likwidacja istniejącej nieczynnej oczyszczalni ścieków w Rakojadach
 - Szczodrochowo: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 7000m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 400m oraz 1 przepompownia ścieków
 - Ślawa-Wielkopolska: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 620m
 - w gminie Pobiedziska:
 - Pobiedziska: kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200-300mm i długości ok. 8000m, rurociągi tłoczne o średnicy 80-150mm i długości ok. 800m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy o średnicy 150mm i długości ok. 1800m oraz 2 przepompownie ścieków

Projektowane kanały będą zlokalizowane w pasach drogowych albo ciągach pieszych. Do wykonania kanalizacji sanitarnej tłocznej zastosowane zostaną rury i kształtki kanalizacyjne z polietylenu PE-100.

4. Pompownie ścieków, jako obiekty podziemne są całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają stałej obsługi. Ścieki powstałe na terenie aglomeracji Poznań skierowane zostaną do centralnej

Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowych, natomiast ścieki powstałe w aglomeracji Murowana Goślina do istniejącej oczyszczalni w Szlachęcinie.

5. W trakcie eksploatacji jedynym źródłem hałasu mogą być pompy w pompowni ścieków. Pompownie są urządzeniami zlokalizowanymi pod ziemią, emitowane do otoczenia dźwięki będą miały poziom minimalny, a w pobliżu pompowni nie znajdują się obszary chronione akustycznie.
6. Ścieki w przepompowniach będą przepompowywane na bieżąco, co zapobiegnie ich zagniwaniu i wydostawaniu się odorów z wylotów wentylacji przepompowni. W pompowniach, w których czas przetrzymania będzie mógł powodować zagniwanie ścieków będą zlokalizowane instalacje dawkowania reagentów. Pompownie te wyposażone będą w system monitoringu pracy na wypadek awarii.
7. Inwestycja częściowo zlokalizowana jest na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Obszarem tym jest Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Rurociąg łączny projektowany w drodze gminnej pomiędzy miejscowością Łopuchówko o Głębocko znajduje się na terenie obszaru „Uroczyska Puszczy Zielonki” należącego do obszaru NATURA 2000.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Powiatowy Rzecznik Społecznej Samotności
z up.
mgr inż. Maria Łabęta

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 64 ust. 1 pkt 2 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
2. § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Marcin Aleksandrowicz, Grontmij Polska Sp. z o.o.
Ul. Ziębicka 35, 60-140 Poznań
3. a/a
A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania w drodze obwieszczenia

NA TABLICY OGŁOSZEŃ

Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

wywieszoną dnia 27.03.2017r.

zdjęto dnia