

Zestawienie montażowe																																					
Lp	nr słupa																																				
		wykop	kabel YAKY 4x25mm ²	kabel YAKY 4x35mm ²	folia niebieska	opaski kablowe Oki	rutra AROT DVK 75	przecisk AROT SRS 75	Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S	Oslona rurowa BE 50	Ramka do mocowania rury FR	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Zacisk odgałęźny AL. 35-50	końcówka kablowa Al 25mm ²	końcówka kablowa Al 35mm ²	słup oświetleniowy ośmiokątny stalowy ocynkowany 7m	słup oświetleniowy ośmiokątny stalowy ocynkowany 10m	wysięgnik 1m/1.5m, kąt nachylenia 10 ⁰	wysięgnik 3-ramienny 1,5m 120 ⁰ , kąt nachylenia 10 ⁰	fundament do słupa oświetleniowego 7m	fundament do słupa oświetleniowego 10m	oprawa sodowa 100W	źródło światła sodowe 100W	tabliczka bezpiecznikowa TB1	tabliczka bezpiecznikowa TB2	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO1 wg. rys E-2	zegar astronomiczny	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 20A	zabezpieczenie S301C 10A	zabezpieczenie S301C 6A	wkładka bezpiecznikowa WTN 00/gG 25A	przewód YDYp 3x2,5mm ²	bednarka ocynkowana	uziom GALMAR 4,5m	
-		m	m	m	m	szt	m	m	szt	kpl	szt	m	szt	szt	szt	szt	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	m	kg	kpl.	
Projektowana szafka oświetleniowa SO																																					
1	istn. słup nr I/2/15 - proj. szafka SO	1		14	1	2			1	1	3	16	7	2		4												1	1	1	1	1	1		1	1	
RAZEM		1	0	14	1	2	0	0	1	1	3	16	7	2	0	4	0		0	0	0		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV																																					
1	szafka SO1 - proj. słup nr 1	29	34		29	5	2								8		1		1		1		1	1	1		1							9	23	1	
2	proj. słup nr 1 - proj. słup nr 2	40	46		40	7									8		1		1		1		1	1	1		1							9	32	1	
3	proj. słup nr 2 - proj. słup nr 3	40	46		40	7									8		1		1		1		1	1	1		1							9	32	1	
4	proj. słup nr 3 - proj. słup nr 4	40	46		40	7									8		1		1		1		1	1	1		1							9	32	1	
5	proj. słup nr 4 - proj. słup nr 5	39	45		39	7	1								8		1		1		1		1	1	1		1							9	31	1	
6	proj. słup nr 5 - proj. słup nr 5/1	39	45		39	7	1	10							8		1		1		1		1	1	1		1							9	31	1	
7	proj. słup nr 5/1 - proj. słup nr 5/2	59	65		59	9	12								8			1		1		1	3	3	1	1	3							33	47	1	
8	proj. słup nr 5 - proj. słup nr 6	44	49		44	7	1								8		1		1		1		1	1	1		1							9	35	1	
9	proj. słup nr 6 - proj. słup nr 7	20	25		20	5	2								8		1		1		1		1	1	1		1							9	16	1	
RAZEM		350	401	0	350	58	19	10	0	0	0	0	0	0	72	0	8	1	8	1	8	1	11	11	9	1	11	0	0	0	0	0	0	105	277	9	
PODSUMOWANIE - Linia kablowa nN 0,4kV																																					
RAZEM		351	401	14	351	60	19	10	1	1	3	16	7	2	72	4	8	1	8	1	8	1	11	11	9	1	11	1	1	1	1	1	1	1	105	277	10