



ROŚ.6220.10.2019

Skoki, 19 grudnia 2019 roku

Prowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Tel.: 61 8 925 817
Segment B, biermoawier

Urząd Miasta i Gminy
w Skokach

20. 12. 2019

WYŚLANO DNIA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji, której treść podaje poniżej:

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 71), § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Skoki, działającej za pośrednictwem pełnomocnika – Przemysława Kubsika Usługi Geologiczne i Handlowe ul. Gruszkowa 12/18, 62-050 Mosina, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, polegającej na *Wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnej studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Pawłowo Skockie, gm. Skoki, na działce numer 19/16 – obręb Stawiany.*

II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

- 1) Na etapie wykonywania urządzenia wodnego – awaryjnej studni głębinowej nr 3 zabezpieczyć teren przed ewentualnym przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu oraz wód podziemnych,
- 2) W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,
- 3) Urządzenie wodne – studnię wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) Nie prowadzić jednoczesnej eksploatacji studni numer 2 i 3.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 9 października 2019 Przemysława Kubsika - pełnomocnika Gminy Skoki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnej studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Pawłowo Skockie, gm. Skoki, na działce numer 19/16 – obręb Stawiany.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) jako „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

W związku z faktem, że liczba stron prowadzonego postępowania przekroczyła 10, o wszystkich czynnościach podejmowanych przez tut. Organ informowano „poprzez obwieszczenia, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.)

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

W związku z powyższym, pismami z dnia 15 października 2019 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią znak: PO.ZZŚ.4.435.484.1.2019.MS z dnia 30 października 2019 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W swojej

opinii wskazał warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia, uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, po uzyskaniu wyjaśnień w sprawie, opinią sanitarną nr ON.NS-452-3-27/19 z dnia 14 listopada 2019 roku stanął na stanowisku, że przedsięwzięcie również nie wymaga przeprowadzenia ww. oceny.

Planowaną inwestycję zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.1300.2019.NB.2 z dnia 14 listopada 2019 roku, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymieniony organ wskazał warunek dotyczący realizacji inwestycji, uwzględnione w przedmiotowej decyzji.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano m.in.: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, emisję i uciążliwości związane z jego eksploatacją czy zasięg oddziaływania oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnej studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, o maksymalnej wydajności $Q_{\max h} = 22,10 \text{ m}^3/\text{h}$, na działce o nr ewid. 19/1 - obręb Stawiany. Woda podziemna tłoczona będzie za pomocą pompy głębinowej do przewodów tłocznych, następnie przez wodomierz i pozostałe urządzenia zamontowane w odbudowie studni do przyłącza studziennego, które doprowadzi wodę podziemną do stacji SUW. Następnie woda po uzdatnieniu trafi do zbiorników buforowych wody uzdatnionej, a dalej do odbiorców.

Nieruchomość, na terenie której planuje się realizację przedsięwzięcia tj. działka numer 19/16 – obręb Stawiany zajmuje powierzchnię 877 m^2 i zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi tereny przemysłowe (Ba). Awaryjny otwór studzienny nr 3, uzbrojony w urządzenia służące do poboru wód podziemnych, będzie zajmował fragment działki o powierzchni 4 m^2 .

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowo Skockie. Obecnie ujęcie składa się z jednej studni nr 2 oraz stacji uzdatniania wody. Przyczyną zaprojektowania drugiej studni jest pojawiające się piaszczenie i spadek wydajności istniejącej studni nr 2. Odwiercenie awaryjnego otworu studziennego nr 3 nie wiąże się ze zwiększeniem zasobów ujęcia w Pawłowie Skockim. Projektowana awaryjna studnia nr 3 będzie pracować naprzemiennie z istniejącą studnią nr 2, na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.

Leje depresji wytworzone podczas eksploatacji studni nr 2 i 3 nie będą ulegały nałożeniu w związku z eksploatacją prowadzoną naprzemiennie. W obszarze objętym lejem

depresji nie występują inne studnie eksploatujące poziom objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi interferencja lejów depresji, nie przewiduje się powiązań ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Otwór studzienny zostanie uzbrojony w sterylną i zabezpieczoną obudowę napowierzchniową, chroniącą przed dostępem osób niepowołanych, wyposażony w czujnik otwarcia obudowy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarach wybrzeży, obszarach morskich, górskich i leśnych oraz o dużej gęstości zaludnienia. Otwór studzienny nr 3 wraz ze stacją uzdatniania wody usytuowany będzie na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych, na terenie działki numer 19/16. Teren działki jest prawidłowo oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze, w związku z realizacją przedsięwzięcia. Na etapie użytkowania studni nie będzie dochodzić do wytwarzania odpadów.

W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Na etapie realizacji mogą pojawić się okresowe uciążliwości, które ustąpią po zakończeniu prac budowlano – montażowych.

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone przy realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami chronionymi Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wólki pod Kiszkowem PLB300006 (oddalony o ok. 2,1km) oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Stawy Kiszowskie PLH300050 (oddalony o ok. 4,5km). Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew czy krzewów. Mając powyższe na uwadze uwzględniając, fakt lokalizacji

przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropologicznie, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność, a także jej wpływu na ekosystemy. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione. Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz i ciągłość korytarzy ekologicznych. Realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja znajduje się granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042, charakteryzującym się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, niezagrożonym nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie leży w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600024186675, o nazwie Mała Wełna od wypływu z Jeziora Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca, posiadającej status silnie zmienionej części wód, charakteryzującej się złym stanem, z planowanym do realizacji celem środowiskowym (tj. uzyskaniem dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) do 2021 roku.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, planowane rozwiązania i technologie oraz realizację inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się zagrożeń dla realizacji celów środowiskowych, określonych dla tych części w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz.1967).

Analizując uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.), zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskane opinie tut. Organ stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejszą decyzję uważa się za dokonaną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 24 grudnia 2019 roku).



BURMISTRZ

Tadeusz Kłos

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik numer 1).

Wywołano się z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 ust. 3
przepisów ustawy z 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

A. Funikowicz

Otrzymują:

1. Przemysław Kubsik Usługi Geologiczne i Handlowe, ul. Gruszkowa 12/18, 20-050 Mosina,
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tablica ogłoszeń w m. Pawłowo Skockie, Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec,
5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
6. a/a.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce ewidencyjnej numer 19/16 - obręb Stawiany, w miejscowości Pawłowo Skockie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Skoki, a na jej terenie znajduje stacja uzdatniania wody wraz z jedną studnią głębinowa (numer 2). Powierzchnia działki wynosi 0,0877ha i zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i składają się na nią tereny przemysłowe. Dla nieruchomości, na której przewidziana jest inwestycja nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Roboty wiertnicze zostaną wykonane na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 19/16 w miejscowości Pawłowo Skockie”, który został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Roboty wiertnicze prowadzone będą metodą okrężnie – udarową przy użyciu rur osłonowych 508mm i 457mm. Fundament (podest) wykonany zostanie z betonu, na którym posadowiona będzie obudowa napowierzchniowa. Ujmowana woda będzie dostarczana siecią wodociągową do mieszkańców Pawłowa Skockiego, Niedźwiedzin, Stawian, Rejowca i miejscowości Młynki.

Głębokość studni nr 3 będzie sięgała do 68,0m. Będzie eksploatowana w ramach ustalonych zatwierdzonych zasobów na poziomie $Q=65,0\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=10,1\text{m}$. Projektowana studnia nr 3 będzie pracowała naprzemiennie z istniejącą studnią nr 2, na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wydano na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej nr 2, w ilości: $Q_{\text{max h}}=22,1\text{m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr d}}=150,2\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max roczne}}=54.831,6\text{m}^3/\text{r}$.

BURMISTRZ

Tadeusz Kłos