



Wągrowiec, dnia 30 listopada 2023 r.

ON-HK.1411.8.2023

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skokach
ul. Jana Pawła II 43A
62-085 Skoki**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z dnia 13 stycznia 2023 r., Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.) w zw. z art. 104 oraz art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. „Kodeks postępowania administracyjnego” (t. j. z dnia 17 kwietnia 2023 r., Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. a, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu wiejskiego w Jabłkowie: nr 1144/W/23 z dnia 18 września 2023 r., nr 1186/W/23 z dnia 21 września 2023 r., nr 1215/W/23 z dnia 25 września 2023 r., nr 1257/W/23 z dnia 29 września 2022 r., nr 1258/W/23 z dnia 02 października 2023 r., nr 1303/W/23 z dnia 06 października 2023 r., nr 1301/W/23 z dnia 06 października 2023 r., wydanymi przez Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jabłkowo do dnia 15 marca 2024 r. i określa ze względu na podwyższoną wartość parametru fizykochemicznego manganu, dopuszczalną wartość tego parametru na poziomie nie przekraczającym 300 µg/l

i nakazuje

zarządzającemu wodociągiem w Jabłkowie:

1. doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego Jabłkovo w zakresie związków manganu do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
2. przedłożyć sprawozdanie z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych wodociągu publicznego Jabłkovo, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie manganu tj. zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
3. poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu publicznego w Jabłkowie niezwłocznie o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi;
4. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki;
5. przeprowadzać kontrolę wewnętrzną jakości wody w trakcie obowiązywania decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia, w celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych działań naprawczych.

Wyżej podane nakazy należy wykonać w terminach:

1. obowiązek wymieniony w pkt. 3 – niezwłocznie;
2. obowiązek wymieniony w pkt. 4 do dnia 15 grudnia 2023 r.;
3. obowiązek wymieniony w pkt. 1, 2 i 5 do dnia 15 marca 2024 r.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu w ramach kontroli interwencyjnej w dniu 14 września 2023 r., dokonał poboru próbek wody z wodociągu publicznego w Jabłkowie, z czterech punktów, tj.: stacja uzdatniania wody Jabłkovo (sprawozdanie z badań: nr 1144/W/23 z dnia 18 września 2023 r.), sieć – Raczkowo (sprawozdanie z badań: nr 1145/W/23 z dnia 18 września 2023 r.), sieć – Jabłkovo (sprawozdanie z badań: nr 1146/W/23 z dnia 18 września 2023 r.), sieć – Jabłkovo (sprawozdanie z badań: nr 1147/W/23 z dnia 18 września 2023 r.). Na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli interwencyjnej, stwierdzono, iż jakość wody odbiega od określonego w załączniku nr 1 w części C tabeli 2 i lp. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) tj. wartości stężenia manganu w ilości 237 µg/l w punkcie poboru – stacja uzdatniania wody Jabłkovo przy dopuszczalnej wartości parametru 50 µg/l określonej w ww. załączniku.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu w dniu 18 września 2023 r. wydał Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczący wodociągu publicznego Jabłkowo, który został przesłany do Zarządcy Wodociągu i Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, celem zapoznania z nim odbiorców korzystających z ww. wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu w związku z przekroczeniami dopuszczalnej wartości stężenia manganu dokonał ponownie poborów próbek wody do badań w dniach:

- 19 września 2023 r. na stacja uzdatniania wody – Jabłkowo (sprawozdanie z badań: nr 1186/W/23 z dnia 21 września 2023 r.), wartość parametryczna stężenia manganu wyniosła 179 µg/l;
- 22 września 2023 r. stacja uzdatniania wody – Jabłkowo (sprawozdanie z badań: nr 1215/W/23 z dnia 25 września 2023 r.) wartość parametryczna stężenia manganu wyniosła 226 µg/l;
- 26 września 2023 r. stacja uzdatniania wody – Jabłkowo (sprawozdanie z badań: nr 1257/W/23 z dnia 29 września 2023 r.) wartość parametryczna stężenia manganu wyniosła 253 µg/l;
- 28 września 2023 r. stacja uzdatniania wody – Jabłkowo (sprawozdanie z badań: nr 1258/W/23 z dnia 02 października 2023 r.) wartość parametryczna stężenia manganu wyniosła 226 µg/l;
- 03 października 2023 r. stacja uzdatniania wody Jabłkowo (sprawozdanie z badań: nr 1303/W/23 z dnia 06 października 2023 r.) wartość parametryczna stężenia manganu wyniosła 220 µg/l;
- 03 października 2023 r. sieć – Antoniewo Górne 2/2 (sprawozdanie z badań: nr 1301/W/23 z dnia 06 października 2023 r.) wartość parametryczna stężenia manganu wyniosła 126 µg/l.

Stwierdzone przekroczenia stanowią naruszenie § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w „*sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*” (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), zgodnie z którym podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Pomimo podjętych działań naprawczych w ciągu 30 dni nie uzyskano prawidłowej jakości wody pod względem najwyższej dopuszczalnej wartości stężenia manganu, zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „*w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu ze względu na przekroczenia w badanej próbce wartości parametrycznej manganu dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po przeanalizowaniu całości sprawy i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia odbiorców na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.1 cytowanego powyżej rozporządzenia, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 5 i ust.6 ww. rozporządzenia ustalono termin doprowadzenia jakości wody, pochodzącej z wodociągu publicznego Jabłkowo - w zakresie parametru manganu, do jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami do dnia 15 marca 2024 r. Data ta jest jednocześnie terminem trwania przekroczenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu w oparciu o „*Wytyczne dotyczące jakości wody do picia*” wydane przez Światową Organizację Zdrowia określił dopuszczalne wartości parametryczne dla manganu: nieprzekraczające 300 µg/l.

Co istotne w przedmiotowej sprawie, stwierdzone przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości stężenia manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie odbiorców, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody. Zawartość związków manganu w większych stężeniach przyczynia się do niepożądanego smaku wody, powoduje wzrost barwy wody, przebarwienie instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej, pranej odzieży i powierzchni mających kontakt z wodą, a nadto sprzyja tworzeniu się osadów nierozpuszczalnych związków manganu w systemie dystrybucji wody, powodując awarie i utrudnienia techniczne w eksploatacji wodociągu.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu stosowanie do § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „*w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nakazał zarządzającemu wodociągiem przedłożenie planu działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pismem z dnia 27 października 2023 r. zawiadomił Stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, natomiast pismem z dnia 06 listopada 2023 r. Organ zawiadomił Stronę o zgromadzeniu w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego umożliwiającego wydanie merytorycznej decyzji w sprawie.

Przedmiotowym pismem Strona została także poinformowana, iż przysługuje jej prawo do wypowiedzenia się odnośnie do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu) dni żądania uzupełnienia postępowania dowodowego prowadzonego przez Organ.

W określonym przez Organ terminie Strona nie zgłosiła żadnych uwag i zastrzeżeń, co do przeprowadzonego postępowania administracyjnego, co za skutkowało wydaniem przedmiotowej decyzji.

W tym stanie prawnym zgodnie z § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie na piśmie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, który wydał niniejszą decyzję. Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach.
2. W przypadku niezłożenia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, decyzja staje się ostateczna w terminie 14 dni liczonych od dnia jej odbioru.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia decyzji do Sądu Administracyjnego.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Borkowska; PSSE Wągrowcu
Data: 2023.11.30 15:23:16 CET

Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomości

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
2. Starosta Wągrowiecki

D.B

