

Skoki 2.04.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
62-085 Skoki, ul. Jana Pawła II 43A
tel. (061) 812 45 21
KP 766-18-49-836 REGON 572103777

Usługi Projektowe

Janina Górna

Os. Wichrowe Wzgórze 34/14

61-699 Poznań

Dotyczy: warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej działek gminnych
w Skokach przy ul. Kościuszki.

Podajemy następujące warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej.

1. Przyłączenie należy wykonać w ul. Kościuszki do sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PCV, oraz w ul. Antoniewskiej do wodociągu o średnicy 110 mm z rur PCV.
2. Armaturę uliczną oznakować tabliczkami informacyjnymi
3. Na projektowanej sieci w normatywnych odległościach zaprojektować nadziemne hydranty p-poż.
4. Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PCV o średnicy 110 mm, min. PN10.
5. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia.
6. Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi.
7. Nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
8. Projekt techniczny należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów Kanalizacji w Skokach.
9. Wykopy przy sieci wodociągowej, montaż urządzeń i włączenie do sieci wodociągowej wykonać w obecności przedstawiciela naszego Zakładu.
10. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych w uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Zakładzie Wodociągów Kanalizacji w Skokach.
11. Ważność warunków trwa dwa lata.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Janina Górna
upr. sanit. proj.-wyk. 153/76/PW; 246/84/PW

Kierownik Zakładu

Łucja Waskowiak

GN.6630.238.2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.),
w dniu 15.07.2015r w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Wiesława Lewandowska

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

działający z upoważnienia Nr

Inspektor

(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

OR.077.71.2014

wydanego przez

Starostę Wągrowieckiego

(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa na działkach położonych przy ul. Kościuszki
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Miasto: Skoki ul. Kościuszki - Rakojedzka
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Usługi Projektowe Janina Górna Os. Wichrowe Wzgórze 34/14 61-699 Poznań
Inwestor	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów reprezentowanych przez uczestnika narady	Podpis uczestnika narady
Jarosław Magdziarz	ENEA Operator Sp. z o.o. RD Chodzież	
Artur Nowakowski	Urząd Miasta i Gminy Skoki	
Wiktor Smółka	W.Z.M. i U.W. Inspektorat w Wągrowcu	
Longin Walkowiak	Z.W. i K. Skoki	
Marek Rak	PSG RDG Chodzież	
Andrzej Targowski	PZD Wągrowiec	
Przemysław Nowakowski	WSS S.A./ INEA S.A.	

III. Stanowiska uczestników narady:

Stanowiska Uczestników narady Uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków	Wielkopolski Urząd Województwa ul. Wierzbowa 34, Wysokość 300 62-081 Poznań Regon 301253100, NIP 7781467505
WSS 14 - nowe realizacje repole zalecenia	Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 34, Wysokość 300 62-081 Poznań Regon 301253100, NIP 7781467505
UMG Stok - UZGODNIOMO B. UMG ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ	Regon 300455398, NIP: 782-23-77-160 Uwagi: 1, 2, 3 & miejscach wykazy Hume, jakie pod rozkładem Szczepanika JE
Uzgodniono bez uwagi	Mr. Specjalista ds. Rozwoju i Inwestycji Jarosław Magdziarz Wielkopolski Zarząd Mieloracji i Usług Wodnych w Poznaniu ul. Janiszewska 98 62-100 Wągrowiec tel. (067) 262 70 47
TSG Poznań RDG Chodzież - data pieczętna	Mistrz Sieci i Instalacji Marek Rak
Ref. dotyczący do wniosku decyzji lokalizacyjnej	INSPEKTOR NADZORU Powiatowy Zarząd Dróg

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów reprezentowanych przez uczestnika narady lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie
WONGIN WAWKOWIAK	Z.W. i K. SKOKI

STOWOZISKO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
00-000 WĄGROWIEC
tel. 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia2015 -07- 16

Z up. Starosty
Wiesława Lewandowska
Z up. Starosty INSPEKTOR

~~Wiesława Lewandowska~~
INSPEKTOR

Operator Sp. z o.o.
DYSTRYBUCJI POZNAŃ
DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ
Chodzież, ul. Mostowa 4
tel. 0-677820888, fax 0-672828704
0455398, NIP: 782-23-77-160

Z A Ł A C Z N I K NR 1

do protokołu GN. 6630 238. 2015

z dnia 2015-07-15

ENEA Operator Sp. z o.o. – Rejon Dystrybucji Chodzież:

1. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się do Kierownika Posterunku Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez „Energetykę” urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu linii kablowej należy dokonać próbnych przekopów.
2. Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator RD Chodzież / Gniezno.
3. Przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. Prace wykonać pod nadzorem kierownika PE Wągrowiec.
5. Stosować wykopy ręczne.

Mł. Specjalista ds. Rozwoju

Jarosław Magdziarz

WO POWIATOWE
Kuchuski 15
WĄGROWIEC
tel. 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Z up. Starosty

Wągrowiec, dnia 2015-07-16

Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu

Rejon Dystrybucji Gazu w Chodzieży
ul. Kościuszki 35, 64-800 Chodzież
tel. 67 282 89 48, faks 67 281 07 15
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142739519

Z A Ł A C Z N I K NR 2

do protokołu GN.6680.238.2015

z dnia 2015-07-15

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu:

1. W miejscach zbliżeń z gazociągiem zachować normatywną odległość (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r., poz. 1055).
2. Roboty ziemne w pobliżu gazociągu w strefie kontrolowanej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Przed rozpoczęciem robót, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w pobliżu sieci gazowej należy powiadomić PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież ul. Kościuszki 35 o terminie i zakresie prowadzonych prac.
4. Szczególną uwagę zwrócić na skrzyżowanie z siecią gazową - przyłączami, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/.
5. Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
6. Na czas wykonywania robót (przy wykopach głębszych niż 0,6m) sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Mistrz Sieci Instalacji

Marek Rak

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia 2015-07-16

Z up. Starosty

Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

Z A Ł A C Z N I K NR 4

do protokołu..... 2015 -07- 15

z dnia..... GN. 6630 238. 2015

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Należy uwzględnić stanowiska uczestników narady koordynacyjnej.
2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych art. 15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny art. 48.1 (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne należy odtworzyć na koszt inwestora.
3. Obiekty uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem).

Z up. Starosty
Wiesława Lewandowska
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Wysogotowo, Przeźmierowo

Z A Ł A C Z N I K NR 5

do protokołu GN. 6690. 238. 2015

z dnia 2015-07-15

Warunki techniczne realizacji robót.

1. Szczegółowy przebieg sieci telekomunikacyjnej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
2. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią INEA S.A. wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości
Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.
3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
5. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 11 00, fax (61) 222 11 11).
6. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
Spółka Akcyjna
ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Regon 301253700, NIP 7781467502

[Signature]
Z up. Starosty

Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

OSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
2-100 WĄGROWIEC
268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia 2015-07-15