



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

ROŚ.6220.2.2017

Skoki, 9 października 2017 roku

Prowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Biuro numer 2, segment B
tel. 61 8 925 817

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji, której treść podaje poniżej:

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Marcina Aleksandrowicza, reprezentującego Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - pełnomocnika Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sława Wielkopolska cz. B.*

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Marcina Aleksandrowicza (pełnomocnika Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”) z dnia 22 czerwca 2017 roku (uzupełniony 24.07.br.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71): „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dnia 24 lipca br. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON.NS-452-3-20/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku stanął na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.763.2017.AB.1 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w którym stwierdził, iż również nie ma potrzeby przeprowadzenia ww. oceny.

Po przeanalizowaniu akt sprawy, w oparciu o uzyskane opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także uwzględniając środowiskowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, postanowieniem ROŚ.6220.2.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną kanały sanitarne Ø 200-400mm, o długości około 1km, przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i doprowadzeniem wody oraz rurociągi tłoczne Ø 80-150mm, o długości około 250m. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w istniejących pasach drogowych. Planowane rurociągi posadowione będą na głębokości około 1,4 – 2,5 m p.p.t..

Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia zostanie skierowana do odстойnika, a następnie odprowadzana będzie do najbliższych rowów melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej. Rurociągi kanalizacji sanitarnej zostaną poddane próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza lub metodą wodną – w tym przypadku wody z prób zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

Ścieki bytowe powstałe od zatrudnionych na placu budowy pracowników gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku (przenośnym sanitariacie), a następnie odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane do stacji zlewnej. Podczas realizacji inwestycji powstawać będą przede wszystkim odpady budowlane: gleba i ziemia, mieszanki

bitumiczne, odpady betonu oraz gruz betonowy. Będą one gromadzone selektywnie w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym, celem ich dalszego zagospodarowania.

Uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo – wodne w rejonie zainwestowania.

Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenie objętym wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja zadania nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z uwagi na lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będzie ono znacząco wpływać na obszary wodno – błotne i tereny o płytkim zleganiu wód podziemnych, a także na ujęcia wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe. Inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym, oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie może nastąpić w fazie realizacji zadania. Będzie ono krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Podczas eksploatacji inwestycji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

Ze względu na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie realizacji i eksploatacji. Wykonanie kanalizacji sanitarnej będzie wiązało się jedynie z ograniczoną czasowo emisją substancji do powietrza. Emisja ta będzie wynikiem użytkowania maszyn budowlanych, wykonywaniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2134). Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z usunięciem drzew czy krzewów. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycja na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Planowana inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń

dla środowiska i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnych awarii.


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsze postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 9 października br.).



BURMISTRZ

Tadeusz Kłos

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik numer 1)

Otrzymują :

1. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tablica ogłoszeń w m. Sława Wlkp. oraz Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>,
2. Pełnomocnik Inwestora,
3. a/a.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegać będzie na *Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sława Wielkopolska cz. B.*, w rejonie ulic Włókienniczej, Słomianej, Lnianej i Bawełnianej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 15/43, 15/41, 15/70, 15/57, 15/4, 15/9 – obręb geodezyjny Szczodrochowo.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:

- kanału sanitarnego o średnicy 200 – 400mm i długości około 1km wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przepompowni ścieków zlokalizowanej w najniższym punkcie terenu (działka numer 15/70) wraz z zasilaniem energetycznym i doprowadzeniem wody,
- rurociągu tłoczego o średnicy DN 80 -150mm i długości ok. 0,25km.

Układ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- sieć uliczną wykonaną z rur kamionkowych GRP, PCV lub PP (DN 200-400mm),
- betonowe lub żelbetowe studnie rewizyjne (DN 1000mm), rozmieszczone w miejscach przyłączy do kanału głównego oraz na załamaniach sieci (posadowione w maksymalnej odległości co 80m),
- rurociągi tłoczne wykonane z rur z PE (DN 80-150mm),
- studnie / komory rewizyjne na rurociągach tłocznych (DN 1200mm-2500mm / 2500mm x 4500mm),
- podziemną przepompownię ścieków wyposażoną w: pokrywę z włazem, zespół pompowy (wyposażony w minimum 2 pompy), wentylację nawiewno – wywiewną, przewody tłoczne ze stali nierdzewnej z armaturą, sygnalizatory poziomu ścieków, skrzynkę sterowniczą z sygnalizacją awaryjną.

Po zrealizowaniu inwestycji prowadzone będą okresowe (raz na dwa lata) inspekcje kanałów pozwalające wykryć ewentualne nieszczelności.

Burmistrz

Tadeusz Kłos