



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Wągrowcu woj. wielkopolskie

PZ – 5580/13/2012

164

P. 2. g. - 2012-1

URZĄD MIASTA I GMINY w SKOKACH Sekretariat	
Wpł.	2012 -05- 22
Nr	5244/UM.10.2012
Liczba załączników	1 karta

Skoki, dnia 30.04.2012 roku

GMINA SKOKI
NIP 7661968104
REGON 572140583
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

[Signature]

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)

kpt. Marek Piekutowski
Starszy Specjalista d.s. Kontrolno-Rozpoznawczych w KP PSP Wągrowiec

legitymujący się upoważnieniem nr **PZ – 5580/13/2012**
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,

przeprowadził w dniu **30.04.2012 r.** czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Świetlica wiejska w Pawłowie Skockim, 62-085 Skoki

Czynności przeprowadzono w obecności:

P. Katarzyna Przybysz – Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych.

P. Artur Pokorzyński - Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i administrowania budynkami.

Zakres czynności:

- kontrola sprawdzająca stopień wykonania zaleceń z decyzji administracyjnej nr PZ-5580/13/12.

Wykaz badanych obiektów:

Świetlica wiejska

W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono co następuje:

1. Warunki ewakuacji

- wyjście ewakuacyjne usytuowane na tyłach budynku zostało oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

- została opracowana przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej P. Katarzyna Przybysz, w miesiącu kwietniu 2012 roku,

- została umieszczona w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, w skrzynce przy głównym wejściu do obiektu, oznakowana zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

3. Zagadnienia szkoleniowe:

- zapoznanie opiekuna obiektu z przepisami przeciwpożarowymi przeprowadził Inspektor ochrony przeciwpożarowej P. Katarzyna Przybysz, w miesiącu kwietniu 2012 r.


Na tym protokół zakończono. Więcej usterek nie zauważono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Beata Grudziak
sekretarz Gminy

(podpis z podaniem imienia, nazwiska,
stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA


kpt. mgr Marek Piehulowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
Stanowiska służbowego kontrolującego)