


**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Wągrowcu woj. wielkopolskie

PZ – 5580/10/2012

170

P. Przybysz

URZĄD MIASTA I GMINY
w SKOKACH
Sekretariat

Wpł. 2012-05-22

Nr 5244/UMI 012012

Liczba załączników 1 karte

Skoki, dnia 30.04.2012 roku

GMINA SKOKI

NIP 7661968104

REGON 572140583

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

[Signature]

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)

kpt. Marek Piekutowski
Starszy Specjalista d.s. Kontrolno-Rozpoznawczych w KP PSP Wągrowiec

legitymujący się upoważnieniem nr **PZ – 5580/10/2012**
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,

przeprowadził w dniu **30.04.2012 r.** czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Świetlica wiejska w Potrzezanie, 62-085 Skoki

Czynności przeprowadzono w obecności:

P. Katarzyna Przybysz – Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych.

P. Artur Pokorzyński - Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i administrowania budynkami.

Zakres czynności:

- kontrola sprawdzająca stopień wykonania zaleceń z decyzji administracyjnej nr PZ-5580/10/12 z dnia 16.03.2012 r.

Wykaz badanych obiektów:

Świetlica wiejska

W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono co następuje:

1. Warunki ewakuacji:

- dokonano oznakowania wyjść ewakuacyjnych w obiekcie zgodnie z Polską Normą oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Podręczny sprzęt gaśniczy:

- dokonano oznakowania miejsca ustawienia gaśnicy zgodnie z Polską Normą i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

- została opracowana przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej P. Katarzyna Przybysz, w miesiącu kwietniu 2012 roku,
- została umiejscowiona w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, w skrzynce przy głównym wejściu do obiektu, oznakowana zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

3. Zagadnienia szkoleniowe:

- zapoznanie opiekuna obiektu z przepisami przeciwpożarowymi przeprowadził Inspektor ochrony przeciwpożarowej P. Katarzyna Przybysz, w miesiącu kwietniu 2012 r.

4. Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych:

- obiekt został wyposażony w instrukcje,
- widoczne, czytelne.

Na tym protokół zakończono. Więcej usterek nie zauważono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

pp. BURMISTRZA


mgr inż. Edyta Gaździk
Sekretarz Gminy

(podpis z podaniem imienia, nazwiska,
stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA


kpt. mgr Marek Pichulowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
Stanowiska służbowego kontrolującego)