

IV. WYKAZ DECYZJI UZGODNIEŃ I OPINII

Skoki 23.09.2014 r.

Inwestor:

**Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach wydaje warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowych do działek przy ul. Parkowej w Skokach zasilanych z sieci z rur stalowych Ø 25 mm .

1. Zaprojektować przyłącza wodociągowe o średnicy wg obliczeń.
2. Włączenie do projektowanej sieci wodociągowej w ul. Parkowej dokonać za pomocą nawiertki typ NWZ z zasuwą miękką (AKWA – GNIEZNO) z obudową teleskopową .
3. Podejście pod wodomierz należy przewidzieć bezpośrednio za wprowadzeniem przewodu do budynku .
4. Wodomierz należy dobrać na miarodajny przepływ zgodnie z PN – 92/B-01706. Przed wodomierzem filtr skośny siatkowy o odpowiednim przekroju , za wodomierzem zawór antyskażeniowy firmy Danfos – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
5. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach sytuacyjno- wysokościowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia .
8. Projekt budowlany zawierający pozytywną opinię ZUD należy przedłożyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach do uzgodnienia – jeden projekt zostaje w Zakładzie jako egzemplarz archiwalny.
9. Zgłoszenie zamierzonych robót , należy dokonać właściwemu organowi tj. Starostwu Wągrowickiemu – Wydział Architektury i Budownictwa.
10. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych jak i ich zakończenie należy zgłosić – uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Skokach .Przedstawiciel naszego Zakładu odbiera wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem , stwierdzając prawidłowość wykonania stosownym protokołem odbioru robót.
11. Ostateczny odbiór wykonanych robót następuje wraz z przedłożeniem przez Inwestora inwentaryzacji powykonawczej istniejącego uzbrojenia oraz Atesty : Państwowego Zakładu Higieny i aprobatę techniczną (certyfikaty) na wbudowane materiały.
12. Dokonać próby szczelności wykonanych przyłączy , przeprowadzić dezynfekcję oraz dokładnie przyłącza przepłukać.
13. Warunki techniczne są ważne w okresie 24 miesięcy od daty ich wydania.
14. W przypadku robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie na prowadzenia robót od właściwego zarządcy drogi .
15. Przyłącza zostaną wybudowane staraniem i na koszt inwestora oraz pozostają jego własnością.

Przewodnik Zakładu

Przewodnik Zakładu

GN.6630.87.2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.),
w dniu 25.03.2015r w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Wiesława Lewandowska Inspektor
(Imię i nazwisko przewodniczącego narady) (Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)
działający z upoważnienia Nr OR.077.71.2014 wydanego przez
Starostę Wągrowieckiego
(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Przyłącza wodociągowe
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Miasto: Skoki ul. Parkowa dz.114/1, 114/6, 115/1, 115/3, 116/1, 116/6, 117/2, 118/1, 118/2, 82/5, 112/8
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki
Inwestor	Gmina Skoki ul. Ciastowicza11 62-85 Skoki

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów reprezentowanych przez uczestnika narady	Podpis uczestnika narady
Jarosław Magdziarz	ENEA Operator Sp. z o.o. RD Chodzież	
Artur Nowakowski	Urząd Miasta i Gminy Skoki	
Wiktor Smółka	W.Z.M. i U.W. Inspektorat w Wągrowcu	
Longin Walkowiak	Z.W. i K. Skoki	
Marek Rak	P.S.G. R.D.G. Chodzież - Czarnków	
Stanisław Roszak	Orange Polska	

III. Stanowiska uczestników narady:

Stanowiska uczestników narady	
Uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków	
2-101 R 19340000	URZĄD MIASTA GMINY w Skokach ul. Cieszkowska 11 62-085 Skoki tel. (061) 51 24 21 NIP 784-18-49-83 REGON 147210377
WZGRODNO bez uszczelnienia	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wągrowcu ul. Janowiecka 98 62-100 Wągrowiec tel. (067) 262 70 47
UMiG Skoki - umocowanie c. wodnego	Mistrz Sieci i Instalacji
ORANGE POLSKA - DODATKOWE UZGODNIENIE	
Umocowanie bez uszczelnienia	
PSG Poznani RD Chodzież - Czarnków - data pieczętna	Marek Rak
ENEA RD Chodzież uwagi: 1.2.3. zgłoszony przez w miastach Skoki i Chodzież, przez pod nadzorem Kierownika PR	

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów reprezentowanych przez uczestnika narady lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 86

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia 2015-03-27

Z up. Starosty
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

Wągrowiec, dnia 2015-03-27
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ
34-800 Chodzież, ul. Mostowa 4
tel. 0-672828700, 0-672828888, fax 0-672828704
Regon: 300455398, NIP: 782-23-77-160

Z A Ł A C Z N I K NR 1

do protokołu GN. 6630. 87. 2015
2015 -03- 2 5

z dnia.....

ENEA Operator Sp. z o.o. – Rejon Dystrybucji Chodzież:

1. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się do Kierownika Posterunku Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez „Energetykę” urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu linii kablowej należy dokonać próbnych przekopów.
2. Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator RD Chodzież / Gniezno.
3. Przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. Prace wykonać pod nadzorem kierownika PE Wągrowiec.
5. Stosować wykopy ręczne.

Mł. Specjalista ds. Rozwoju

Jarosław Magdziarz

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 236 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

2015 -03- 2 7

Wągrowiec, dnia

Z up. Starosty

Włodzisław Łomondowski
INSPEKTOR

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu

Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież-Czarnków
ul. Kościuszki 35, 64-800 Chodzież
tel. 67 282 89 48, faks 67 281 07 15
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142739519

Z A Ł A C Z N I K NR 2

do protokołu...GN. 6630.87...2015...

2015-03-25

z dnia.....

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu:

1. W miejscach zbliżeń z gazociągiem zachować normatywną odległość (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r., poz. 1055).
2. Roboty ziemne w pobliżu gazociągu w strefie kontrolowanej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Przed rozpoczęciem robót, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w pobliżu sieci gazowej należy powiadomić PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gazu Wągrowiec ul. Skocka 53 o terminie i zakresie prowadzonych prac.
4. Szczególną uwagę zwrócić na skrzyżowanie z siecią gazową - przyłączami, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/.
5. Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
6. Na czas wykonywania robót (przy wykopach głębszych niż 0,6m) sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Mistrz Sieci i Instalacji

Marek Rak

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

2015-03-27

Wągrowiec, dnia

Z up. Starosty

Wiesława Piwowarska
INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Z A Ł A C Z N I K NR 4

do protokołu GN. 6630.81. 2015

z dnia 2015-03-25

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Należy uwzględnić stanowiska uczestników narady koordynacyjnej.
2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych art. 15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny art. 48.1 (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne należy odtworzyć na koszt Inwestora.
3. Obiekty uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypianiem).

Z up. Starosty
Wiesława Lewandowska
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67.268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia 2015-03-27

Z up. Starosty

Wiesława Lewandowska
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu**

URZĄD MIASTA I GMINY
W SKOKACH
Sekretariat
Wpł. dnla 05. 11. 2014
Nr 12391/UM/012014
Poznań, 28 października 2014r.
Liczba załączników 1

WZDW.32.6511-489/14

dotyczy: przebudowa sieci wodociągowej
w m. Skoki

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 15 oraz art. 43 ust. 1 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 ze zmianami) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wniosku nr RGKiR.7021.4.16.2014 z 05.09.2014r. (uzupełnionego 03.10.2014r.) Pana Zbigniewa Gronowicz reprezentującego inwestora tj. Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki ws. budowy sieci wodociągowej w m. Skoki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec (dz. nr 118/1, 114/1, 115/1, 116/1)

ZEZWALAM

Gminie Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki na lokalizację sieci wodociągowej w m. Skoki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod zjazdami wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przeciskową w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu (w pasie drogowym) do górnej krawędzi rury ochronnej, komory przeciskowe zlokalizować poza zjazdem w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od ich krawędzi. Rury ochronne należy wyprowadzić poza krawędź zjazdu, drogi na odległość nie mniejszą niż 1,0 m;
2. Po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego - szczegółowe warunki odtworzenia pasa drogowego zostaną określone przez kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i prowadzenia robót;

UZASADNIENIE

Decyzję zezwalającą na lokalizację przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 260 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 43 poz. 430 § 140 ze zmianami);

Biorąc pod uwagę spełnienie warunków określonych w ww. przepisach oraz zgodność z wnioskiem strony, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 260 ze zmianami) projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami niniejszej decyzji należy uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Budowa przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, na którą wydano zezwolenie niniejszą decyzją wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 3 Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami).

Realizację przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 można rozpocząć nie wcześniej niż w II kwartale 2015r tj. od 1 kwietnia 2015r..(obecnie realizowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196);



Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty jej wydania budowa nie zostanie rozpoczęta. Jeżeli jednak w czasie obowiązywania tej decyzji, inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) wówczas wydana przez WZDW decyzja zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

O pozwolenie na prowadzenie robót oraz podanie szczegółowych warunków realizacji robót w pasie drogowym, związanych z wyrażonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej należy się zwrócić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481);

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis pozwolenia na budowę lub inne dokumenty wymagane ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami);
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004r.) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym;
- zatwierdzony przez WZDW projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie;
- dokładne dane rejestrowe i adresowe inwestora przedmiotowej infrastruktury:
a/ w przypadku przedsiębiorstw - **aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego**;
b/ w pozostałych przypadkach - **ksero dowodu osobistego wnioskodawcy**;

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz opłata roczna za umieszczenie wskazanego urządzenia obciążała będzie Gminę Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki będącą właścicielem urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela obciążany będzie każdy następca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przełożenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi właściciel przedmiotowego urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyżej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z Ustawą prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami), niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie i na warunkach określonych w decyzji;

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zmianami).

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA;

Załącznik: 1 egz. mapy

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki + zał.
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie + zał.
3. aa + zał.

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Marek Kmiecik
Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu



WZDW.WU.6511-489/14

(poprzedni nr sprawy: WZDW.32.6511-489/14)

dotyczy: zmiany decyzji

sekretariat	
17. 04. 2015	
Nr 43801 UM	
Liczba egzemplarzy 600	
DECYZJA	

Poznań, 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (*tekst jednolity Dz. U. z roku 2013, poz. 267 ze zmianami*), działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego po rozpatrzeniu wniosku nr RGKiR.7021.4.16.2014 z 25 marca 2015 r. Pana Zbigniewa Gronowicza zam. ul. Graniczna 22, 62-085 Skoki, działającego w imieniu inwestora tj. Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

zmieniam

za zgodą strony ostateczną decyzję Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr WZDW.32.6511-489/14 z 28 października 2014 r. ws. budowy sieci wodociągowej w m. Skoki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez dopisanie w treści Preambuły działki nr 113/1 (DW 196).

Pozostałe warunki decyzji nr WZDW.32.6511-489/14 z 28 października 2014 r. nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Decyzją nr WZDW.32.6511-489/14 z 28 października 2014 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyraził zgodę na budowę w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 sieci wodociągowej.

Pismem nr RGKiR.7021.4.16.2014 z 25 marca 2015 r. Pan Zbigniew Gronowicz, ul. Graniczna 22, 62-085 Skoki, działając w imieniu inwestora tj. Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki wystąpił o zmianę wskazanej wyżej decyzji w zakresie dopisania w treści preambuły działki o nr 113/1 (na której zlokalizowana jest projektowana sieć wodociągowa), która to nie została ujęta we wniosku nr RGKiR.7021.4.16.2014 z 05.09.2014 r. o wydanie decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej.

Biorąc pod uwagę słuszny interes strony oraz fakt, że wprowadzone zmiany nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, należało orzec jak na wstępie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1. Urząd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
- 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
- 3. aa

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Kinga Motrych
Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu



Skoki , dn. 21.04..... 2015 r.

Lucja Winiecka

ul. Parkowa 14

62-085 SKOKI

O ś w i a d c z e n i e
o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych

W związku z planowaną budową przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego przewidzianego do realizacji na działce nr 114/6..... położonej w Skokach przy ulicy Parkowej

wyrażam zgodę
Gminie Skoki

na usytuowanie przyłącza wodociągowego na działce nr 114/6..... będącej moją własnością oraz dysponowanie w/wym. działką na czas budowy przyłącza wodociągowego

Podpis: (podpisy)

1. Winiecka.....

2.

.....SKOKI....., dn. 4.06.....2014 r.

..KAMIL HŁOŻEK.....

...UL. PARKOWA 19.....

.....62-085.SKOKI.....

.....

O ś w i a d c z e n i e
o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociagowych między innymi do działki nr115/3.....

wyrażam zgodę
Gminie Skoki

na usytuowanie przyłącza wodociagowego na działce nr 115/3..... oraz dysponowanie w/wym. działką na czas budowy w celu wykonania planowanej inwestycji.
Jednocześnie uzgadniam lokalizację projektowanego przyłącza wodociagowego do działki nr115/3.....

Podpis: (podpisy)

.....*Kamil Hložek*.....

.....

....Skoki.....dn. 3.06.....2014 r.

....A.HHA..SZCZESZEK

....V.L..?ARKOWA.2/...

....62-085..SKOKI...

.....

O ś w i a d c z e n i e
o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych między innymi do działki nr
....116/6.....

wyrażam zgodę
Gminie Skoki

na usytuowanie przyłącza wodociągowego na działce nr .116/6.... oraz dysponowanie w/wym. działką na czas budowy w celu wykonania planowanej inwestycji.
Jednocześnie uzgadniam lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego do działki nr
...116/6.....

Podpis: (podpisy)

.....*Anna Janowska*.....

.....

Skoki , dn. 21.04..... 2015 r.

Aniela Przywarska
ul. Parkowa 23
62-085 SKOKI

O ś w i a d c z e n i e
o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych

W związku z planowaną budową przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego przewidzianego do realizacji na działce nr ...117/2..... położonej w Skokach przy ulicy Parkowej

wyrażam zgodę
Gminie Skoki

na usytuowanie przyłącza wodociągowego na działce nr ...117/2... będącej moją własnością oraz dysponowanie w/wym. działką na czas budowy przyłącza wodociągowego

Podpis: (podpisy)

1. Przywarska Aniela.....
2.

Skoki , dn. 3.03. 2015 r.

Czesław Kwiatek

Renata Katarzyna Kwiatek

V.L. Parkowa 14, 62-085 Skoki


O ś w i a d c z e n i e
o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych


W związku z planowaną budową przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego przewidzianego do realizacji na działce nr 82/5 położonej w Skokach przy ulicy Parkowej

wyrażamy zgodę
Gminie Skoki

na usytuowanie przyłącza wodociągowego na działce nr 82/5 będącej naszą własnością oraz dysponowanie w/wym. działką na czas budowy przyłącza wodociągowego

Podpis: (podpisy)

1. 

2. 

.....~~Skoki~~....., dn. 3.06.....2014 r.

..~~LEHA~~..~~KOMAROWSKA~~

.....~~UL. POŚCINIŚKA 16~~

.....~~62-085-SKOPI~~.....

.....

O ś w i a d c z e n i e
o wyrażeniu zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociagowych między innymi do działki nr

.....112/B.....

wyrażam zgodę
Gminie Skoki

na usytuowanie przyłącza wodociagowego na działce nr 112/B..... oraz dysponowanie w/wym. działką na czas budowy w celu wykonania planowanej inwestycji.

Jednocześnie uzgadniam lokalizację projektowanego przyłącza wodociagowego do działki nr 112/B.....

Podpis: (podpisy)

Kopytowski

.....