

GMINA SKOKI

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej z PCV o średnicy 110 mm w drodze gminnej nr 2/13 na terenie działek budowlanych w Rościnnie.

Podajemy następujące warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej.

1. Przyłączenie należy wykonać do sieci wodociągowej o średnicy 160 mm z rur PCV.
2. Armaturę uliczną oznakować tabliczkami informacyjnymi.
3. Na projektowanej sieci w normatywnych odległościach zaprojektować nadziemne hydranty p-poż.
4. Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PCV o średnicy 110 mm, min. PN10.
5. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia.
6. Nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
7. Projekt techniczny należy uzgodnić w ZWiK w Skokach.
8. Wykopy przy sieci wodociągowej, montaż urządzeń i włączenie do sieci wodociągowej wykonać w obecności przedstawiciela Zakładu.
9. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych w uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK w Skokach.
10. Ważność warunków trwa dwa lata.

Kierownik Zakładu

Longin Wolkowski