

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego	Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji
Adres	Skoki ul. Poznańska 2 działki 597/7;597/2;597/4;597/5 i 597/9
Inwestor	Gmina Skoki
Adres	62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11
Projektant	Lech Kurcab
Adres	62-100 Wągrowiec ul. Kochanowskiego 51

Wągrowiec 10.10.2011 r.

PROJEKTANT

OPIS

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzeniem budowlanym jest wymiana pokrycia dachowego na budynku i remont elewacji Szkoły Podstawowej w Skokach przy ul. Poznańskiej 2.

Działki nr 597/7;597/2;597/4;597/5 i 597/9

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działki nr 597/7;597/2;597/4;597/5 i 597/9 posiadają zabudowę i uzbrojenie terenu

- istniejący budynek szkolny
- budynki gospodarcze
- drogi, place, chodniki, tereny zielone i boiska szkolne
- uzbrojenie terenu w przyłączy energetyczne, wodociągowe, telefoniczne i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oraz wygrodzić chodnik aby uniemożliwić przechodniom podchodzenie pod budynek.

Wywiesić tablicę informacyjną budowy i tablicę ostrzegawczą informującą o zakazie wstępu na teren budowy.

Roboty budowlane zaplanować na czas wakacji.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Zagrożenie może wystąpić podczas robót związanych z wymianą pokrycia dachowego i remontem elewacji oraz przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań dlatego należy przystąpić do tych robót rozbiórce odpowiednim przygotowaniem się do tych robót.

Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach ścian i dachu powinni być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie pasów bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Roboty wykonywane na wysokości 1 m i powyżej od poziomu ziemi lub posadzki uznawane są jako roboty na wysokości i należy wykonywać je z odpowiednią ostrożnością i zabezpieczeniem technicznym.

Rusztowania i przestawne podesty powinny być kompletne i ustawione zgodnie z dokumentacją producenta (DTR).

Używane do robót na budowie sprzęt, narzędzia i elektronarzędzia powinny być sprawne i kompletne wyposażone w fabryczne osłony oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy realizacji budowy w systemie zleconym obowiązek szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP spoczywa na właścicielu firmy budowlanej realizującej tę budowę i zatrudniającej robotników budowlanych.

W przypadku realizacji budowy systemem gospodarczym szkolenie w zakresie BHP przeprowadzi kierownik budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.

Ewakuacja w razie niebezpieczeństwa pożarowego lub innego zagrożenia możliwa jest z budynku na otwarty teren wokół budynku.

Wągrowiec 10.10.2011 r.

PROJEKTANT