



ROŚ.6220.3.2017

Skoki, 28 sierpnia 2017 roku

Prowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Biuro numer 2, segment B
tel. 61 8 925 817

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia, którego treść podaje poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

POSTANAWIAM

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowa, Antoniewska, Kościuszki, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Malinowa w m. Skoki”, stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 12 lipca 2017 roku (skorygowany 24.07.br.) Marcina Aleksandrowicza, reprezentującego Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - pełnomocnika Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz.71).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W związku z powyższymi pismami z dnia 1 sierpnia 2017 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON.NS-452-3-22/17 z dnia 1 sierpnia 2017 roku stanął na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.788.2017.AB.1 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w którym stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji również nie ma potrzeby przeprowadzenia ww. oceny.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy przeanalizowano m.in.: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, zasięg oddziaływania czy emisję i uciążliwości związanej z jego eksploatacją.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków, sieci kanalizacji tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicach Wiśniowa, Antoniewska, Kościuszki, Czereśniowa, Brzaskwiniowa, Malinowa w m. Skoki.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną kanały sanitarne Ø 200-400mm, o długości około 2km, dwie przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i doprowadzeniem wody oraz rurociągi tłoczne Ø 80-150mm, o długości około 250m. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w istniejących pasach drogowych. Planowane rurociągi posadowione będą na głębokości około 1,4 – 2,5 m p.p.t..

Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia zostanie skierowana do odстойnika, a następnie odprowadzana będzie do najbliższych rowów melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej. Rurociągi kanalizacji sanitarnej zostaną poddane próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza lub metodą wodną – w tym przypadku wody z prób zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków. Odpady powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą selektywnie w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym, celem ich dalszego zagospodarowania. Ścieki bytowe powstałe od zatrudnionych na placu budowy pracowników gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku (przenośnym sanitariacie), a następnie odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane do stacji zlewnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne w rejonie zainwestowania.

Eksploracja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska oraz nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będzie ono znacząco wpływać na obszary wodno – błotne i tereny o płytkim zleganiu wód podziemnych, a także na ujęcia wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym, oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się, by przekroczone zostały dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Podczas eksploatacji inwestycji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2134). Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z usunięciem drzew czy krzewów. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycja na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną.

Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenie objętym wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja zadania nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, przeanalizowaniu karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia oraz powyższych uwarunkowań tut. Organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Referat Ochrony Środowiska, biuro numer 2 – segment B, z możliwością wypowiedzenia się, złożenia uwag i wniosków, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Niniejsze postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 28 sierpnia br.).



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Blanka Gaździaś
Sekretarz Gminy

Otrzymują :

1. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>, tablica ogłoszeń w m. Skoki (ul. Antoniewska),
2. Pełnomocnik Inwestora,
3. a/a.